

# 水質検査報告書

第 E1801845-001 号  
交付 平成 30年 8月 17日

茨城県坂東市岩井3278-1他  
プリオ101跡地 様

水道法第20条登録機関 (登録番号 第158号)  
〒325-0103 栃木県那須塩原市青木22番地152  
株式会社 那須環境技術センター  
代表取締役 福田 篤志

|       |              |        |                   |
|-------|--------------|--------|-------------------|
| 試料名称  | 井戸水検査        |        |                   |
| 採取地点  | 溜まり水         |        |                   |
| 採取日時  | 平成 30年 8月 6日 | 9時 55分 | 採取者 (株)那須環境技術センター |
| 受付年月日 | 平成 30年 8月 6日 | 分析期間   | 8月 6日 ~ 8月10日     |
| 天候    | 当日曇          | 水温     | 15.6 °C           |

(注) 収集及び持ち込み試料の場合、上記内容は依頼者の申し出により記入しました。

ご依頼の試料について検査の結果を下記の通り報告致します。

| 検査項目               | 検査結果        | 判定 | 定量下限値 | 単位   | 水質基準            | 別表番号  |
|--------------------|-------------|----|-------|------|-----------------|-------|
| 一般細菌               | 0           |    | 0     | 個/ml | 100個/ml以下であること  | 別表第1  |
| 大腸菌                | 不検出         |    |       |      | 検出されないこと        | 別表第2  |
| 亜硝酸態窒素             | 0.13        | ※  | 0.004 | mg/l | 0.04mg/l以下であること | 別表第13 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素      | 3.7         |    | 1.0   | mg/l | 10mg/l以下であること   | 別表第13 |
| 鉄及びその化合物           | 0.03 未満     |    | 0.03  | mg/l | 0.3mg/l以下であること  | 別表第5  |
| 塩化物イオン             | 7.9         |    | 1.0   | mg/l | 200mg/l以下であること  | 別表第13 |
| カルシウム、マグネシウム等 (硬度) | 36          |    | 10    | mg/l | 300mg/l以下であること  | 別表第22 |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量)  | 1.0         |    | 0.3   | mg/l | 3mg/l以下であること    | 別表第30 |
| pH値                | 10.0 (25°C) | ※  | 1.0   |      | 5.8以上8.6以下であること | 別表第32 |
| 味                  | 異常なし        |    |       |      | 異常でないこと         | 別表第33 |
| 臭気                 | 異常なし        |    |       |      | 異常でないこと         | 別表第34 |
| 色度                 | 1.1         |    | 0.5   | 度    | 5度以下であること       | 別表第37 |
| 濁度                 | 0.2 未満      |    | 0.2   | 度    | 2度以下であること       | 別表第42 |
|                    | 以下余白        |    |       |      |                 |       |
|                    |             |    |       |      |                 |       |
|                    |             |    |       |      |                 |       |
|                    |             |    |       |      |                 |       |
|                    |             |    |       |      |                 |       |

備考 検査項目の判定欄に※印の有る結果は水質基準に不適合です。

試験方法 : 厚生労働省告示第261号 水道法第4条第2項各号に掲げる要件に係る事項についての検査方法 上記別表番号による

水質検査部門管理者 : 分析部長 大島 賢一