令和7年度			岩井浄水場系											
		月	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
		採水日	R7.4.24	R7.5.20	R7.6.17	R7.7.15	R7.8.28	R7.9.16	R7.10.21	R7.11.18	R7.12.16	R8.1.8	R8.2.4	R8.3.9
		採水場所	長谷1区公民館	JA七郷支店	小山郵便局	上岩井公民館	長谷1区公民館	JA七郷支店	小山郵便局	上岩井公民館	長谷1区公民館	JA七郷支店	小山郵便局	上岩井公民館
	検査項目		９項目	９項目	28項目	９項目	９項目	51項目	9項目	9項目	28項目	9項目	9項目	28項目
	水温		17.5℃	21.2℃	21.7℃	25.5℃	30.8℃	29.0℃	22.1℃	16.7℃	15.0℃	11.6℃	12.3℃	11.9℃
	残留塩素		0.62mg/l	0.49mg/l	0.80mg/l	0.65mg/l	0.61mg/l	0.40mg/l	0.61mg/l	0.69mg/l	0.62mg/l	0.59mg/l	0.54mg/l	0.65mg/l
番号	水質検査項目	基準値												
基１	一般細菌	100個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基２	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基３	カドミウム及びその化合物	0.003						<0.0003						
基４	水銀及びその化合物	0.0005						<0.00005						
基５	セレン及びその化合物	0.01						<0.001						
基６	鉛及びその化合物	0.01						<0.001						
基７	ヒ素及びその化合物	0.01						0.001						
基８	六価クロム化合物	0.02						<0.002						
基９	亜硝酸態窒素	0.04			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10						0.92						
基12	フッ素及びその化合物	0.8						0.09						
基13	ホウ素及びその化合物	1			0.05			0.05			0.07			0.07
基14	四塩化炭素	0.002						<0.0002						
基15	1･4－ジオキサン	0.05			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005
基16	シス-1･2-ジクロロエチレン及びトランス-1･2-ジクロロエチレン	0.04						<0.0002						
基17	ジクロロメタン	0.02						<0.0002						
基18	テトラクロロエチレン	0.01						<0.0002						
基19	トリクロロエチレン	0.01						<0.0002						
基20	ベンゼン	0.01						<0.0002						
基21	塩素酸	0.6			0.16			0.59			0.06			<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002
基23	クロロホルム	0.06			0.031			0.030			0.017			0.021
基24	ジクロロ酢酸	0.03			0.006			<0.003			0.004			0.003
基25	ジブロモクロロメタン	0.1			0.005			0.005			0.003			0.004
基26	臭素酸	0.01			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1			0.044			0.044			0.026			0.031
基28	トリクロロ酢酸	0.03			0.020			0.017			0.014			0.011
基29	ブロモジクロロメタン	0.03			0.008			0.009			0.005			0.006
基30	ブロモホルム	0.09			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0						<0.01						
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2			0.04			0.05			0.04			0.03
基34	鉄及びその化合物	0.3						<0.03						
基35	銅及びその化合物	1.0						<0.01						
基36	ナトリウム及びその化合物	200						22.6						
基37	マンガン及びその化合物	0.05						<0.005						
基38	塩化物イオン	200	17.1	15.3	14.6	20.1	16.7	15.2	21.5	27.2	21.4	17.3	22.6	20.8
基39	カルシウム･マグネシウム等（硬度）	300			57			55			69			66
基40	蒸発残留物	500			167			150			158			145
基41	陰イオン界面活性剤	0.2						<0.02						
基42	ジェオスミン	0.00001						<0.000001						
基43	2－メチルイソボルネオール	0.00001						<0.000001						
基44	非イオン界面活性剤	0.02			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002
基45	フェノール類	0.005						<0.0005						
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3	1.0	1.3	1.0	0.7	1.1	0.9	0.9	0.8	1.1	0.9	1.1	1.0
基47	ｐＨ値	5.8～8.6	7.4(22.3℃)	7.6(23.2℃)	7.6(21.9℃)	7.5(22.0℃)	7.6(22.5℃)	7.4(21.0℃)	7.6(21.0℃)	7.5(21.4℃)	7.7(19.8℃)	7.6(19.7℃)	7.6(20.8℃)	7.5(19.9℃)
基48	味	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基49	臭気	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基50	色度	5	0.8	0.8	0.8	<0.5	0.9	0.9	0.9	<0.5	1.2	1.2	1.4	1.0
基51	濁度	2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
基52	PFOS・PFOA(岩井・猿島浄水場)	0.00005			<0.000005									

	令和7年度		神　田　山　配　水　場　系											
		月	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
		採水日	R7.4.24	R7.5.20	R7.6.17	R7.7.15	R7.8.19	R7.9.16	R7.10.21	R7.11.18	R7.12.16	R8.1.8	R8.2.4	R8.3.9
		採水場所	第2分団飯島	JA神大実支店	いなほの里	第2分団飯島	JA神大実支店	いなほの里	第2分団飯島	ＪＡ神大実支店	いなほの里	岩井第2分団飯島	ＪＡ神大実支店	いなほの里
	検査項目		９項目	９項目	29項目	９項目	９項目	51項目	９項目	９項目	29項目	９項目	９項目	29項目
	水温		16.7℃	21.2℃	21.2℃	27.0℃	29.0℃	27.6℃	24.0℃	15.9℃	13.4℃	11.4℃	7.4℃	10.9℃
	残留塩素		0.71mg/l	0.79mg/l	0.74mg/l	0.61mg/l	0.70mg/l	0.58mg/l	0.76mg/l	0.71mg/l	0.60mg/l	0.69mg/l	0.73mg/l	0.60mg/l
番号	水質検査項目	基準値												
基１	一般細菌	100個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基２	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基３	カドミウム及びその化合物	0.003						<0.0003						
基４	水銀及びその化合物	0.0005						<0.00005						
基５	セレン及びその化合物	0.01						<0.001						
基６	鉛及びその化合物	0.01						<0.001						
基７	ヒ素及びその化合物	0.01						<0.001						
基８	六価クロム化合物	0.02						<0.002						
基９	亜硝酸態窒素	0.04			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10			1.67			1.59			2.41			2.51
基12	フッ素及びその化合物	0.8						0.07						
基13	ホウ素及びその化合物	1			0.05			0.07			0.10			0.09
基14	四塩化炭素	0.002						<0.0002						
基15	1･4－ジオキサン	0.05			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005
基16	シス-1･2-ジクロロエチレン及びトランス-1･2-ジクロロエチレン	0.04						<0.0002						
基17	ジクロロメタン	0.02						<0.0002						
基18	テトラクロロエチレン	0.01						<0.0002						
基19	トリクロロエチレン	0.01						<0.0002						
基20	ベンゼン	0.01						<0.0002						
基21	塩素酸	0.6			0.10			0.15			0.07			<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002
基23	クロロホルム	0.06			0.009			0.009			0.004			0.004
基24	ジクロロ酢酸	0.03			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003
基25	ジブロモクロロメタン	0.1			0.007			0.008			0.005			0.006
基26	臭素酸	0.01			<0.001			0.001			<0.001			<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1			0.027			0.029			0.015			0.017
基28	トリクロロ酢酸	0.03			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003
基29	ブロモジクロロメタン	0.03			0.009			0.010			0.005			0.006
基30	ブロモホルム	0.09			0.001			0.002			0.001			0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0						<0.01						
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2			0.04			0.08			0.05			0.03
基34	鉄及びその化合物	0.3						<0.03						
基35	銅及びその化合物	1.0						<0.01						
基36	ナトリウム及びその化合物	200						13.4						
基37	マンガン及びその化合物	0.05						<0.005						
基38	塩化物イオン	200	20.4	16.3	15.1	19.9	18.6	16.7	25.5	26.5	30.2	23.1	35.6	28.1
基39	カルシウム･マグネシウム等（硬度）	300			61			63			85			78
基40	蒸発残留物	500			136			136			164			142
基41	陰イオン界面活性剤	0.2						<0.02						
基42	ジェオスミン	0.00001						<0.000001						
基43	2－メチルイソボルネオール	0.00001						<0.000001						
基44	非イオン界面活性剤	0.02			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002
基45	フェノール類	0.005						<0.0005						
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3	0.7	0.9	0.8	0.7	0.8	0.7	0.7	0.7	0.9	0.6	0.8	0.8
基47	ｐＨ値	5.8～8.6	7.2(19.7℃)	7.4(23.3℃)	7.4(21.7℃)	7.5(21.9℃)	7.5(22.7℃)	7.3(21.3℃)	7.6(20.9℃)	7.6(21.2℃)	7.5(19.6℃)	7.4(19.9℃)	7.2(21.0℃)	7.3(20.1℃)
基48	味	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基49	臭気	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基50	色度	5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
基52	PFOS・PFOA(岩井・猿島浄水場)	0.00005												

	令和7年度		駒 趾 配 水 場 系											
		月	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
		採水日	R7.4.24	R7.5.20	R7.6.17	7/55	R7.8.19	R7.9.16	R7.10.21	R7.11.18	R7.12.16	R8.1.8	R8.2.4	R8.3.9
		採水場所	駒趾公民館	岩井第7分団七重	寺久公民館	駒趾公民館	岩井第7分団	寺久公民館	駒趾公民館	岩井第7分団七重	寺久公民館	駒趾公民館	岩井第7分団七重	寺久公民館
	検査項目		９項目	９項目	２９項目	９項目	９項目	51項目	９項目	９項目	２９項目	９項目	９項目	２９項目
	水温		16.5℃	19.7℃	21.3℃	24.6℃	28.5℃	29.1℃	22.1℃	16.4℃	14.7℃	10.2℃	8.5℃	11.0℃
	残留塩素		0.81mg/l	0.81mg/l	0.43mg/l	0.75mg/l	0.58mg/l	0.55mg/l	0.78mg/l	0.75mg/l	0.44mg/l	0.72mg/l	0.72mg/l	0.56mg/l
番号	水質検査項目	基準値												
基１	一般細菌	100個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基２	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基３	カドミウム及びその化合物	0.003						<0.0003						
基４	水銀及びその化合物	0.0005						<0.00005						
基５	セレン及びその化合物	0.01						<0.001						
基６	鉛及びその化合物	0.01						<0.001						
基７	ヒ素及びその化合物	0.01						<0.001						
基８	六価クロム化合物	0.02						<0.002						
基９	亜硝酸態窒素	0.04			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10			1.90			1.51			2.32			2.64
基12	フッ素及びその化合物	0.8						0.08						
基13	ホウ素及びその化合物	1			0.05			0.08			0.11			0.12
基14	四塩化炭素	0.002						<0.0002						
基15	1･4－ジオキサン	0.05			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005
基16	シス-1･2-ジクロロエチレン及び トランス-1･2-ジクロロエチレン	0.04						<0.0002						
基17	ジクロロメタン	0.02						<0.0002						
基18	テトラクロロエチレン	0.01						<0.0002						
基19	トリクロロエチレン	0.01						<0.0002						
基20	ベンゼン	0.01						<0.0002						
基21	塩素酸	0.6			0.10			0.2			0.08			<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002
基23	クロロホルム	0.06			0.011			0.013			0.005			0.005
基24	ジクロロ酢酸	0.03			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003
基25	ジブロモクロロメタン	0.1			0.011			0.006			0.007			0.007
基26	臭素酸	0.01			<0.001			<0.001			0.002			<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1			0.037			0.030			0.021			0.020
基28	トリクロロ酢酸	0.03			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003
基29	ブロモジクロロメタン	0.03			0.012			0.010			0.007			0.007
基30	ブロモホルム	0.09			0.003			<0.001			0.002			0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0						<0.01						
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2			0.03			0.08			0.05			0.03
基34	鉄及びその化合物	0.3						<0.03						
基35	銅及びその化合物	1.0						<0.01						
基36	ナトリウム及びその化合物	200						12.8						
基37	マンガン及びその化合物	0.05						<0.005						
基38	塩化物イオン	200	19.7	16.6	18.9	20.7	18.9	16.2	25.3	27.0	30.6	23.2	35.4	28.2
基39	カルシウム･マグネシウム等（硬度）	300			74			59			83			76
基40	蒸発残留物	500			166			151			168			148
基41	陰イオン界面活性剤	0.2						<0.02						
基42	ジェオスミン	0.00001						<0.000001						
基43	2－メチルイソボルネオール	0.00001						<0.000001						
基44	非イオン界面活性剤	0.02			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002
基45	フェノール類	0.005						<0.0005						
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3	0.7	0.9	0.8	0.7	0.9	0.7	0.7	0.8	0.8	0.6	0.9	0.8
基47	ｐＨ値	5.8～8.6	7.2(20.2℃)	7.4(23.5℃)	7.4(21.6℃)	7.5(22.0℃)	7.6(23.0℃)	7.4(21.6℃)	7.5(21.0℃)	7.5(21.0℃)	7.5(20.1℃)	7.4(19.8℃)	7.3(20.9℃)	7.3(19.9℃)
基48	味	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基49	臭気	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基50	色度	5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
基52	PFOS・PFOA(岩井・猿島浄水場)	0.00005												

令和7年度　猿島浄水場系

		月	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
		採水日	R7.4.24	R7.5.20	R7.6.17	R7.7.15	R7.8.19	R7.9.16	R7.10.21	R7.11.18	R7.12.16	R8.1.8	R8.2.4	R8.3.9
		採水場所	沼の田公民館	生子運動公園	根古内公民館	砂崎集落田園ｾﾝﾀｰ	西生子公民館	柿台公民館	沼の田公民館	生子運動公園	釜前公民館	逆井地区農村児童公園	西生子公民館	根古内公民館
	検査項目		９項目	９項目	30項目	９項目	９項目	51項目	９項目	９項目	30項目	９項目	９項目	30項目
	水温		17.4℃	20.5℃	20.5℃	26.0℃	28.0℃	28.3℃	23.9℃	18.7℃	15.5℃	11.3℃	10.7℃	12.5℃
	残留塩素		0.53mg/l	0.66mg/l	0.37mg/l	0.50mg/l	0.21mg/l	0.55mg/l	0.18mg/l	0.86mg/l	0.20mg/l	0.62mg/l	0.52mg/l	0.63mg/l
番号	水質検査項目	基準値												
基１	一般細菌	100個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基２	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基３	カドミウム及びその化合物	0.003						<0.0003						
基４	水銀及びその化合物	0.0005						<0.00005						
基５	セレン及びその化合物	0.01						<0.001						
基６	鉛及びその化合物	0.01			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
基７	ヒ素及びその化合物	0.01						0.002						
基８	六価クロム化合物	0.02						<0.002						
基９	亜硝酸態窒素	0.04			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10						0.36						
基12	フッ素及びその化合物	0.8						0.06						
基13	ホウ素及びその化合物	1			0.02			0.05			0.05			0.06
基14	四塩化炭素	0.002						<0.0002						
基15	1･4－ジオキサン	0.05			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005
基16	シス-1･2-ジクロロエチレン及び トランス-1･2-ジクロロエチレン	0.04						<0.0002						
基17	ジクロロメタン	0.02						<0.0002						
基18	テトラクロロエチレン	0.01						<0.0002						
基19	トリクロロエチレン	0.01						<0.0002						
基20	ベンゼン	0.01						<0.0002						
基21	塩素酸	0.6			0.31			0.25			0.16			0.16
基22	クロロ酢酸	0.02			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002
基23	クロロホルム	0.06			0.018			0.019			0.013			0.011
基24	ジクロロ酢酸	0.03			<0.003			0.005			<0.003			<0.003
基25	ジブロモクロロメタン	0.1			0.003			0.003			0.003			0.003
基26	臭素酸	0.01			0.002			0.002			<0.001			0.001
基27	総トリハロメタン	0.1			0.025			0.028			0.021			0.019
基28	トリクロロ酢酸	0.03			0.010			0.010			0.007			0.004
基29	ブロモジクロロメタン	0.03			0.005			0.006			0.005			0.005
基30	ブロモホルム	0.09			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0						<0.01						
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2			0.04			0.07			0.05			0.06
基34	鉄及びその化合物	0.3						<0.03						
基35	銅及びその化合物	1.0						<0.01						
基36	ナトリウム及びその化合物	200						16.6						
基37	マンガン及びその化合物	0.05			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005
基38	塩化物イオン	200	8.2	7.7	8.1	9.1	10.8	7.9	10.8	13.8	14.0	10.9	17.0	15.2
基39	カルシウム･マグネシウム等（硬度）	300			49			46			56			54
基40	蒸発残留物	500			157			131			126			142
基41	陰イオン界面活性剤	0.2						<0.02						
基42	ジェオスミン	0.00001						<0.000001						
基43	2－メチルイソボルネオール	0.00001						<0.000001						
基44	非イオン界面活性剤	0.02			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002
基45	フェノール類	0.005						<0.0005						
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3	0.7	0.8	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.9	0.6	0.6
基47	ｐＨ値	5.8～8.6	7.5(20.0℃)	7.8(23.6℃)	7.6(21.5℃)	7.8(22.0℃)	7.7(23.0℃)	7.7(21.9℃)	7.7(21.1℃)	7.7(21.2℃)	7.7(20.0℃)	7.4(19.9℃)	7.5(21.1℃)	7.5(20.3℃)
基48	味	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基49	臭気	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基50	色度	5	0.8	0.9	0.8	1.6	1.5	0.8	0.6	<0.5	<0.5	1.0	<0.5	<0.5
基51	濁度	2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1
基52	PFOS・PFOA(岩井・猿島浄水場)	0.00005			<0.000005									